

# GRAVE NON TRAITEE 0/16 DRAINANTE

**Péetrographie** : Alluvionnaire silico-calcaire**Elaboration** : Recomposition**Usage** : Sols sportifs**Contrôleur** : EUROVIA - DTE NORD EST - LABORATOIRE

28, voie Romaine BP 10626

57146 Woippy

Tel:03.87.51.39.88 Fax:03.87.51.14.71

Formule : 0/4 : 24% 6/10 : 21% 10/14 : 55% .

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 16

Norme XP P90.111 article 4.3.1 - NF P90.112 article 5.3.1

A

	0.063	0.08	0.315	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	MB	EN_MB0D	W
V.S.S.+U														1.50	0.95	
V.S.S.	4.5		10			30								1.00	0.80	
V.S.I.																
V.S.I.-U																

## Partie informative

Résultats de production

du 20/04/20 au 20/04/20

	0.063	0.08	0.315	0.5	1	2	4	6.3	8	10	12.5	14	16	MB	EN_MB0D	W
Maximum	3.0	3.4	7	8	11	17	28	34	42	56	86	97	100	0.60	0.10	6.7
Xf+1.25xEcart-types	3.4	3.8	7	8	11	17	28	34	42	56	86	97	100	0.64	0.10	6.8
Moyenne Xf	2.6	3.1	6	8	11	17	25	31	40	55	84	97	100	0.57	0.10	5.4
Xf-1.25xEcart-types	1.9	2.4	6	8	11	16	23	29	38	53	81	96	100	0.49	0.09	3.9
Minimum	1.9	2.4	6	8	11	16	24	30	38	53	82	97	100	0.50	0.09	4.6
Ecart-type	0.62	0.59	0.3	0.2	0.1	0.6	1.9	1.9	1.8	1.3	2.2	0.4	0.0	0.060	0.010	1.20

